

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Declaration of EU-Conformity



Nr 2022/B/001

Producent: Systema Polska Sp. z o.o.
Manufacturer: 98-220 Zduńska Wola, ul. Długa 5, Polska

Identyfikacja wyrobu: Gazowy ogrzewacz pomieszczeń.
Product : Gas air heater

Typ: EOLO NBC ...
Type:

Model: EOLO NBC AE 15 25 35 45 55 65 85 100
Type: EOLO NBC AC 15 25 35 45 55 65 85 100
EOLO NBC VI 100 120 150 200 250 300
EOLO NBC VE 100 120 150 200 250 300
EOLO NBC RT 25 35 45 55 65 85 100 120 150 200 250 300

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Wymienione powyżej przedmioty niniejszej deklaracji są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

The subject matter of this declaration mentioned above is in accordance with the relevant requirements of the European Union harmonization legislation:

Dyrektywy: GAR 2016/426/WE
Directive: LVD 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE

Rozporządzenia: UE 2016/2281 (Ekoprojekt)
Regulation: Ecodesign

Odwołania do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

References to standards for which compliance is declared:

EN 17082:2019, EN 437:2019 EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-6-2:2005+AC:2005, EN 61000-6-4:2007/A1:2011,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 60335-1:2012, EN 60335-2:2016

Certyfikat: GAR1450CU0005
Certificate:

Numer referencyjny jednostki notyfikowanej: **1450**
Reference number of the certificate of notified body:

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: **22**
The last two digits of the year in which the CE marking was fixed:

Zduńska Wola 01.08.2022 r.

Prezes Zarządu
Federico Cortelazzo



INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy

PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A

tel.: +48 12 421 00 33

www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI

tel.: +48 12 430 38 64

e-mail: swat@inig.pl

GAR1450CU0005

Tabela zmian w certyfikacie GAR1450CU0005 <i>Table of certificate's revisions GAR1450CU0005</i>		
nr wyd. /Issue No.	Opis wprowadzonej zmiany <i>description of introduces changes</i>	Data / Date
1	-	30.01.2019
2	rozszerzenie zakresu certyfikatu o ogrzewacze typu NBC; uaktualnienie dokumentów odniesienia; zmiana w kategoriach gazów, usunięcie urządzeń o mocy 15 kW w zakresie serii EOLO BL/BC RT/AS <i>extension of the scope of certificate by heaters type NBC; updating of the reference documents; change of gas categories; removal of devices with a power of 15 kW within the EOLO BL / BC RT / AS series;</i>	20.07.2022

Wydanie 2, Kraków, dnia 20-07-2022 r., zastępuje wydanie nr 1 z dnia 30-01-2019 r.
2nd issue, Kraków, 20-07-2022, replaces the 1st Issue, Krakow, 30-01-2019